



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА

Сектор за материјалне ресурсе  
Број: 000-404-01-00815/2020-1100  
Датум: 19.11.2020. године  
Београд

**Предмет: Додатна појашњења конкурсне документације  
број: 000-404-01-00815/2020-1100 од 10.11.2020.године**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке набавка добра – апарата за гашење пожара за потребе Пореске управе – Централне и Филијала које организационо припадају подручју Београда и Крагујевца, ЈН 74А/2020, која се спроводи у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 10.11.2020. године, учесник у поступку, обратио се наручиоцу електронском поштом број 261/20, дана 16.11.2020.године, за давање појашњења на следеће питање:

"1. Наручилац на страни 4 конкурсне документације у делу техничке карактеристике и квалитет наводи „S“ апарати морају бити са интегрисаним манометром и сигурносним вентилом „CO2“ апарати морају имати вентил са ручицом СЕ квалитета.

Правилником о техничким и другим захтевима за ручне и превозне апарате за гашење пожара ("Службени гласник РС", број 36/09)(у даљем тексту Правилник), прописани су посебни технички прописи које приликом стављања на тржиште или у употребу, апарати за гашење пожара, морају да испуне, као и захтеви утврђени српским стандардима. Провером техничких прописа, општих одредби, као и методе захтева стандарда SRPS Z.C2.035, ког наручилац захтева конкурсном документацијом да апарати морају испуњавати, јасно се може утврдити да није дефинисано да апарати морају бити са интегрисаним манометром.

**Ни једним стандардом нити правилником, како у Републици Србији, тако и у Европи, није дефинисано да постоји потреба да ручно преносни апарати за почетно гашење пожара прахом морају бити израђени тако да поседују искључиво интегрисаним манометром.**

Да ли је ПП апарат израђен са интегрисаним манометром или има стални притисак представља само метод у производњи који није стандардизован, а наручилац би за доказивање оваквог захтева морао да исти поткрепи званичним извештајем акредитоване лабораторије за контролу квалитета производње, јер и један и други апарат могу вршити апсолутно исте радње и функције."

Наручилац даје појашњење на напред наведено питање:

На питање да ли "S" апарати, који су предмет јавне набавке добра- апарата за гашење пожара за потребе Пореске управе – Централне и Филијала које организационо припадају подручју Београда и Крагујевца, ЈН 74А/2020, морају да буду са интегрисаним манометром и сигурносним вентилом

„CO2“, апарати морају имати вентил са ручицом CE квалитета, ближе наведено у делу 2, конкурсне документације а који се односи на техничке карактеристике и квалитет предметног добра, Наручилац даје појашњење кроз измену и допуну конкурсне документације, у складу са чланом 63 став 1 Закона.