



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 500-404-01-00208/2019-К0135
Датум: 09.05.2019. године
Ниш

Предмет: Додатна појашњења конкурсне документације
број: 500-404-01-00208/2019-К0135 од 30.04.2019. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке добара - Клима уређаја за објекте организационих јединица Регионалног одељења Пореске управе Ниш, у отвореном поступку, на период од 12 месеци, ЈН 500/4/2019, која се спроводи у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, по позиву и конкурсној документацији објављеним на порталу јавних набавки дана 07.05.2019. године, два заинтересована лица су електронском поштом Наручиоцу упутила захтеве за појашњења у вези са припремањем понуде:

1) Дана **07.05.2019. године** заинтересовано лице се, путем е-маила, обратило Наручиоцу и затражило следеће појашњење:

„Потребно нам је појашњење за поменути јавну набавку клима уређаја са уградњом, обзиром да је потребна услуга уградње, битна нам је информација о очекиваној *удаљености унутрашње од спољашње јединице*. Ова информација је битна пошто је разлика у цени утрошеног материјала (бакарне цеви) по метру око 1000-1200 динара, па Вас молимо за одговор како би што прецизније одредили цену услуге уградње“;

2) Дана **08.05.2019. године** друго заинтересовано лице је путем е-маила од Наручиоца затражило следеће појашњење:

„Занима нас *да ли се ради о клима уређајима инвертер или обичним*, с обзиром да није наведен опсег температуре и *колика је дужина инсталација* – оквирно, да би сходно томе могли да формирамо одговарајућу цену“.

На напред описане захтеве Наручилац даје следећа појашњења:

1) Клима уређаји, који су предмет конкретне јавне набавке биће уграђивани тако, да ће спољне јединице клима уређаја бити монтиране на удаљености *до 3 (три) метра*, у односу на унутрашњу јединицу истог клима уређаја. Сагласно томе, *и све остале инсталације* неопходне за уградњу клима уређају морају имати дужину до 3 (три) метра;

2) Поступак јавне набавке број ЈН 500/4/2019 спроводи се ради набавке добара - *стандардних* клима уређаја, што значи да предмет овог поступка *нису клима уређаји са инвертер технологијом*.

Комисија:

1. Горан Крстић

2. Срђан Стевановић

3. Славиша Стевановић