



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Број: 000-404-01-00938/2020-1100
Датум: 10.09.2020.година
Београд

Предмет : Додатна појашњења конкурсне документације број: 000-404-01-00938/2020-1100

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке услуге - текуће одржавање клима уређаја, за потребе Пореске управе, организационих јединица које територијално припадају подручју Крагујевца, која се спроводи у складу са чланом 32. ЗЈН, по позиву објављеном на порталу управе за јавне набавке од 27.08.2020.год. учесник у поступку, обратио се електронском поштом дописом од 08.09.2020.год. Наручиоцу за давање појашњења на следећа питања:

1) Да ли ефективни радионички сат сервисера почиње од тренутка доласка на локацију Наручиоца и траје до тренутка одласка, или се подразумева да траје од тренутка поласка из седишта Понуђача до тренутка повратка у седиште?

Одговор – Радионички сат почиње од тренутка доласка на локацију Наручиоца и траје до тренутка одласка са локације.

2) Како се наплаћују резервни делови које је потребно заменити? Да ли је потребно пре замене доставити понуду са ценом на коју ће Наручилац дати сагласност, или на неки други начин?

Одговор – Као што је наведено у члану 8. Модела уговор : „Резервни делови и потрошни материјал морају бити фактурисани по набаваним ценама. Наручилац задржава право да изврши упоређивање цена делова са тржишним ценама и тражи усаглашавање понуђених цена, ако постоји одступање у нивоу цена, са упоредним тржишним ценама. Уз фактуру Извршилац је дужан да достави и фотокопију своје улазне фактуре за уграђене резервне делове и потрошни материјал.“ Није потребно достављати понуду на сагласност наручиоцу, с тим да Наручилац задржава право да исти затражи.

3) Да ли је до сада рађен РЕДОВАН годишњи сервис клима уређаја и колико пута годишње је предвиђен да се ради, једном или више пута?

Одговор – Редован годишњи сервис је до сада рађен једном – пре почетка летње сезоне, план је да се и сада тако одради.

4) Како се обрачунавају ефективни радионички сати за уређаје које је неопходно поправити у сервису, зато што не постоји могућност поправке на локацији Наручиоца? Да ли је потребна понуда за такав рад на коју Наручилац даје сагласност?

Одговор – Наручилац на такву набавку даје сагласност, у ефективне радионичке сате се рачуна време утрошено на локацији за демонтажу-монтажу уређаја и време проведено у сервису на поправци.

5) Да ли је потребно за за монтажу клима уређаја унапред доставити понуду за материјал који ће бити употребљен у зависности од дужине инсталације и врсте клима уређаја, или се само фактурише по завршетку радова (по којим ценама?) на основу Записника?

Одговор – Фактурише се по завршетку радова на основу записника (где се наводе утрошени сати и количине-врста материјала) у прилогу се налазе и улазне фактуре за утрошени материјал. Није потребна предходна понуда, с тим да Наручилац задржава право да исти затражи.

Комисија:

1. Драган Марковић, дипломирани инжењер машинства
2. Александар Јовановић, дипломирани економиста
3. Јелена Живић, дипломирани економиста