РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-107/2015-I0117
Датум: 20.04.2015. године
Б е о г р а д

Предмет: Измене конкурсне документације
број: 404-01-107/2015-I0117 од 23.03.2015. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012), у поступку јавне набавке набавка радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, ЈН 08/2015, у отвореном поступку, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/2012), по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 23.03.2015. године, врши се измена Конкурсне документације број: 404-01-107/2015-I0117 од 23.03.2015. године и то:

1. У конкурсној документацији на страни 11/114, у делу III Техничке карактеристике (спецификација) предмета набавке, **додаје се нови став који гласи:**

„Понуђач је у обавези да уз понуду достави и техничку спецификацију произвођача понуђене опреме на српском језику или на енглеском језику, којом се може утврдити да иста по својим карактеристикама у потпуности задовољава задате минималне захтеве опреме наведене у табели 1.“

По Решењу Владе РС 24 број
119-1579/2015 од 12.02.2015. године
В.Д. ДИРЕКТОРА
Драгана Марковић

Прилог:
- Страна 11/114 конкурсне документације

98	Разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона,монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 400x600x150мм (ШВД) (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	30
99	Разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона,монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 600x600x150мм (ШВД) (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	10
100	Аутоматски заштитни прекидач 63А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	80
101	Аутоматски заштитни прекидач 63А ТРОМИ ТИП (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	30
102	Аутоматски заштитни прекидач 32А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	150
103	Аутоматски заштитни прекидач 32А ТРОМИ ТИП (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	30
104	Аутоматски заштитни прекидач 16А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	300
105	Аутоматски заштитни прекидач 10А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	250
106	Гребенасти прекидач 32А, 500V (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	50
107	Сабирнице за уземљење	ком	10
108	Проводник за уземљење 6 мм^2	м	200
109	Проводник за уземљење 25 мм^2	м	50
110	Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 5е и 6 по линији	линија	1500
111	Израда мерења радног, заштитног и громобранског уземљења по орману	орман	70
112	Израда главног пројекта за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	800
113	Израда пројекта изведеног стања за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	800
114	Израда План аранжирања сваког телекомуникационог ормана - јединична цена по радном месту	р.м.	800
115	Техничка контрола главног пројекта - јединична цена по радном месту	р.м.	800
116	Услуга демонтаже и одвожења непотребне старе инфраструктуре, са израдом спецификације (подразумева и затварање свих отвора и рупа) - јединична цена по радном месту	р.м.	800
117	Услуга повезивања активне и пасивне опреме на нову ИТ кабловску инфраструктуру (подразумева: демонтажу опреме и монтажу опреме на нову инфраструктуру) - јединична цена по радном месту	р.м.	800

Понуђач мора понудити сва тражене радове у складу са спецификацијом из Табеле 1. и Обрасцем понуде.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави и техничку спецификацију произвођача понуђене опреме на српском језику или на енглеском језику, којом се може утврдити да иста по својим карактеристикама у потпуности задовољава задате минималне захтеве опреме наведене у табели 1.