



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Регионално одељење
за материјалне ресурсе - Крагујевац
Број: 400-404-01-00028-5/2016-I4008
Датум: 29.07.2016.г.
Крагујевац

**ПРЕДМЕТ : Појашњење бр.2 - конкурсне документације
за ЈН 5У/2016**

На писмени захтев потенцијалног понуђача а на основу члана 63 став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), дајемо појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку услуга - остале поправке и одржавање административне опреме – текуће одржавање клима уређаја, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама.

Питање 1 : Шта тачно значи додатни технички услов да понуђач поседује: "Рекуператор за манипулацију фреонима запремине до 500 литара"?

Обзиром да је основна намена Рекуператора извлачење фреона из клима уређаја и складиштење у за то намењене посуде (боце), да ли Ваш захтев значи да је потребно да понуђач поседује боце за складиштење капацитета 500л, или је потребно да Рекуператор буде снаге рецимо 500л на сат, или нешто друго?

Одговор : Као што је наведено у конкурсној документацији ради се о запремини - складиштењу фреона. Потребно је да понуђач поседује боцу (боце) запремине 500л (минимално) у коју(е), може да складиши наведену количину фреона.

Питање 2 : Шта тачно значи додатни технички услов да понуђач поседује: "најмање 1 професионални апарат за чишћење испаривача клима"?

Како изгледа тај уређај и чему тачно служи? Која је разлика између професионалног и аматерског?

Обавезно наведите бар један пример са тачном ознаком и техничким карактеристикама, како би могли да упоредимо наше уређаје за чишћење испаривача и утврдимо да ли задовољавају Ваше захтеве.

Одговор : Под професионалним апаратом за чишћење испаривача климе се мисли на уређај који омогућава прање испаривача под притиском воде (предпостављамо да знате чему служе – пошто наводите да их поседујете). Као пример наводимо уређај - KARCHER тип K7, адекватни су и уређаји других произвођача, сличних или јачих техничких карактеристика.

Питање 3 : Да ли је редован годишњи сервис и чишћење клима уређаја предвиђен једном или више пута годишње и у ком периоду (пролеће, јесен....)?

Одговор : Редован годишњи сервис је предвиђен једном, а по потреби наручиоца за поједине климе би се радио два или више пута (сервер собе, шалтери). Сервис би се вршио у зависности од потреба наручиоца, нема одређеног периода, све до исека важења Уговора. Цену у понуди дајете за један годишњи сервис, за један клима уређај.

К о м и с и ј а

Зб. А. Јелаковић