



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ПРИВРЕДЕ**

ПОРЕСКА УПРАВА

Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Нови Сад
Број: 200-404-01-00043/2013-D2006
Датум: 22.08.2013. године
Нови Сад

ПРЕДМЕТ:

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга израде пројектно-техничке документације стабилног система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад, за објекат Пореске управе у Зрењанину.

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга израде пројектно-техничке документације стабилног система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад, за објекат Пореске управе у Зрењанину:

1. Питање:

У конкурсној документацији отвореног поступка јавне набавке услуга израде пројектно техничке документације стабилног система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад, Филијале у Зрењанину, на насловној страни број јавне набавке је ЈН 13/2013, а на интернет страници наручиоца ова тендерска документација се води под бројем ЈН 043/2013. Уколико је дата исправка, зашто иста није објављена на Интернет страници наручиоца или на порталу јавних набавки како је и наведено у конкурсној документацији?

Одговор:

Јавна набавка услуга израде пројектно техничке документације стабилног система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад, Филијале Зрењанин, се води под бројем ЈН 13/2013 како је и наведено у конкурсној документацији. С обзиром да је случајном грешком на интернет страни наручиоца јавна набавка објављена под бројем ЈН 043/2013 и да је због нове форме и садржине изгледа интернет странице Министарства финансија и привреде није могуће исправити као и да се грешка не односи на конкурсну документацију, измена није вршена.

2. Питање:

На страни 9 од 31 конкурсне документације, тачка 8.11 Додатне информације и појашњења код наручиоца, стоји да ће наручилац у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева писано одговорити заинтересованом лицу и објавити објашњење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Нити једна исправка и појашњење конкурсне документације од 08.08.2013. и 12.08.2013. до сада нису објављена на Интернет страници наручиоца нити на порталу јавних набавки као што је раније дефинисано тендерском документацијом. Да ли постоји други начин да се прате измене и појашњења тендерске документације?

Одговор:

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници што је наручилац и учинио. Три групе питања и одговора од 08.08.2013., 12.08.2013. и 19.08.2013. године налазе се на Порталу управе за јавне набавке у оквиру документа „конкурсна документација“, постављена у складу са корисничким упутством за рад са порталом јавних набавки управе за јавне набавке. Због измена измена и садржаја интернет странице Пореске управе у последњих пар дана из техничких разлога горе поменута питања и одговоре тренутно није могуће пронаћи.

3. Питање:

Да ли изричит захтев наручиоца посла подразумева да се пројектно-техничка документација изради и одштампа на формату А3 или да размера буде 1:50, обзиром да површина предметног простора и његова геометрија не дозвољавају да истовремено буду испуњена оба захтева. Који од захтева има приоритет?

Одговор:

Приоритет израде и штампања пројектно-техничке документације јесте формат А3.

4. Питање:

У вези са одговором на 2. (друго) питање у појашњењу конкурсне документације које смо примили од вас од 19.08.2013. године, наводите да се предвиђени радови односе само на радове на уградњи система за дојаву пожара, па у том контексту треба урадити Главни пројекат заштите од пожара, односно треба обрадити само мере заштите од пожара, односно да треба обрадити само мере заштите предвиђене за дојаву пожара.

Да ли то значи да не треба урадити комплетан Пројекат заштите од пожара за дати објекат који, да би био исправан, мора да садржи све елементе пројекта као што су: одређивања противпожарних зона, евакуационих путева, врсте и броја средстава за ручно гашење пожара, распоред хидраната и сл., већ само део пројекта или допуну постојећег пројекта (ако такав постоји) заштите од пожара која се односи на систем за аутоматску сигнализацију пожара?

Одговор:

Главни пројекат заштите од пожара потребно је урадити само за део који се односи на систем за дојаву пожара.

За комисију
Гордана Крмпот